

**АКТ** освидетельствования систем  
и установок пожарной автоматики

Город Степногорск «01» августа 2024 г.

Объект КГУ «Общеобразовательная школа №1 имени Ыбырай Алтынсарина города Степногорск микрорайон 1 здание 57»

(наименование)

**Комиссия в составе:**

**Председателя комиссии** Овчинников А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

**Членов комиссии** инженер Антонов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

произвела осмотр системы пожарной сигнализации в школе №1 города Степногорска «ВЭРС-ПК 24»

(наименование установки)

приемная, первый, второй, третий этажи

(указать места размещения установки)

извещатели пожарно-дымовые ИП 212-141М, ручные датчики ИПР 55К, шлейфы.

(наименование элементов)

Работы выполнялись «01» августа 2024г.

**При осмотре выявлено:**

замена извещателя пожарного, замена ручного пожарного датчика замена шлейфов  
восстановление обрывов шлейфа

(состояние установок, элементов)

Заключение комиссии:

дальнейшая эксплуатация существующих систем и установок пожарной автоматики возможна

(дальнейшая эксплуатация существующих систем и установок пожарной автоматики возможна/невозможна или необходимо выполнить монтаж новых систем и установок: требуется ремонт отдельных технических средств систем и установок пожарной автоматики: необходимо продлить эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, с указанием срока следующего освидетельствования)

Председатель комиссии: Овчинников А.В.

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Члены комиссии: Антонов С.А. инженер

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))



